



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 27/06/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 450

Προς: Ενδιαφερόμενους  
Οικονομικούς Φορείς

**ΘΕΜΑ : Απαντήσεις σε ερωτήματα στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 200296).**

Απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν, σας ενημερώνουμε ότι για το προκατασκευασμένο σύστημα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας που απαιτείται για τις 14 ΕΕΛ και περιγράφεται στο Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελείται από:

- θάλαμο με ημι-βυθισμένους βιοδίσκους για στάδιο βιολογικής επεξεργασίας
- φίλτρο(α) υφάσματος τύπου τυμπάνου, για τον διαχωρισμό της περίσσειας ιλύος
- ενιαία μεταλλική δεξαμενή του συστήματος με καλύμματα από ενισχυμένο πλαστικό
- πλήρη προεγκατεστημένο ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας

ισχύουν τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης. Η επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος έγινε κατόπιν έρευνας, με βάση τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Αγίου Όρους και την ανάγκη για εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας και τη σύμφωνη γνώμη των Ιερών Μονών και την έγκριση του Κε.Δ.Α.Κ.

Το σύστημα διατίθεται από περισσότερους του ενός διεθνείς προμηθευτές και επιπλέον δεν απαιτείται αποκλειστική συνεργασία του προμηθευτή με το διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα.

Με εκτίμηση,  
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Παναγιώτης Πίνδος  
Μηχανολόγος Μηχανικός