



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 09/08/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 626

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ' αρ. 01.03.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» του Έργου: «Κατασκευή δεξαμενής αντιπυρικής προστασίας χωρητικότητας 200 m³ στο δασόκτημα Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, θέση Ράχη Αρτσογιάννη».

Ερώτημα:

Σχετικά με τον διαγωνισμό της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» για τις ανάγκες του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200m³ ΣΤΟ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΑΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ» με αρ. διακήρυξης: 01.03.Π, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα ζητούμενα πρότυπα των ειδών:

Α/Α 06: Δομικό πλέγμα T131

Τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές πρότυπα αφορούν:

ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3:2006

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτό Δομικό πλέγμα T131 με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3:2007 (Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλησιμοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C).

Απάντηση

Α/Α 06: Δομικό Πλέγμα T131

Θα γίνει αποδεκτό Δομικό Πλέγμα T131 με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3:2007 (Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλησιμοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C).

Οι συνθήκες δοκιμών, οι μέθοδοι δοκιμών και το σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να ακολουθούν το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10080.

Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και η καταλληλότητα των ειδών της προμήθειας θα ελέγχονται κατά τις παραδόσεις των υλικών από τον ανάδοχο, όπου θα ζητούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος