



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 17/08/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 648

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ' αρ. 01.09 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ξυλείας», της Πράξης: «Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ζωγράφου – Τμήμα Γ'» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 211156 & 211159)

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες διευκρινήσεις / διορθώσεις, όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών του διαγωνισμού του θέματος.

1.4 Φυσική άμμος ποταμού (0 – 4 mm)

Εκ παραδρομής ζητήθηκε η άμμος να είναι εναρμονισμένη με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13055-1, έναντι του ορθού ΕΛΟΤ EN 13139-1.

1.11 Λινέλαιο

Εκ παραδρομής, ζητήθηκε το λινέλαιο να έχει συγκεκριμένη πυκνότητα 0,93 gr/cm³, απαίτηση η οποία καταργείται.

Επίσης προσαρμόζεται το Παράρτημα IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ομάδα Ι, στις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς, εκ παραδρομής περιελάβανε απαιτήσεις που δεν αφορούσαν τα προς προμήθεια υλικά. Αναλυτικά, αφαιρούνται από την τεχνική προσφορά οι κάτωθι απαιτήσεις:

| | | |
|------|----------------------|--|
| 1.11 | Λινέλαιο | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα Η, πίνακας Α) |
| 1.13 | Μυκητοκτόνο | EN22, EN370, EN118, EN113, EN73, EN84 |
| 1.14 | Ρητίνη | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα Η, πίνακας Α) |
| 1.17 | Φύλλο Πολυαιθυλενίου | ΕΛΟΤ EN 13984 |

Παρακάτω δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις προδιαγραφές των υλικών:

Ερώτηση

A/A 1.11: Λινέλαιο

Τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές χαρακτηριστικά αφορούν:

«Λινέλαιο ωμό Α' ποιότητας, άχρωμο με πυκνότητα 0,93 gr/cm³ , κατάλληλο για την επάλειψη των ξύλινων επιφανειών. Πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον, για την ουσία ή το μείγμα.»

Διαθέτουμε Λινέλαιο, στο δελτίο πληροφοριών του οποίου αναγράφεται ότι: «Το προϊόν δεν περιέχει υλικά καταχωρημένα ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον διατάξεις των εντολών του Κανονισμού (ΕΕ) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές) σε ποσότητες τέτοιες ώστε να απαιτείται η δήλωσή τους.»

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν τα παραπάνω στοιχεία του δελτίου πληροφοριών γίνονται αποδεκτά ως τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Απάντηση

Ο έλεγχος της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Όσον αφορά το λινέλαιο υπενθυμίζουμε ότι καταργείται η απαίτηση περί πυκνότητας 0,93 gr/cm³.

Ερώτηση

A/A 1.13: Μυκητοκτόνο

Τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές πρότυπα αφορούν:

EN22, EN 370, EN118, EN113, EN73, EN84.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτό Μυκητοκτόνο με τεχνική περιγραφή ως εξής: «Εμποτισμός συντήρησης και προστασίας ξύλου με μυκητοκτόνο δράση έναντι διείσδυσης υγρασίας και ανάπτυξης μυκήτων (συμπεριλαμβανομένης της μούχλας), που προκαλούν μπλε χρώμα, σήψη και καταστροφή του ξύλου.», η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και επομένως και τις απαιτήσεις των ζητούμενων προτύπων, τα οποία ωστόσο δεν αναγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο του υλικού.

Απάντηση

Στο Παράρτημα Ι, όσον αφορά στο μυκητοκτόνο, οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν την παρακάτω απαίτηση: «Βερνίκι εμποτισμού κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου με μυκητοκτόνο δράση.».

Συνεπώς, δεν υπάρχει απαίτηση το προς προμήθεια υλικό να συμμορφώνεται με τα προαναφερθέντα πρότυπα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με το παρόν έγγραφο δημοσιεύονται οι ορθές επαναλήψεις των παραρτημάτων της διακήρυξης:

03. ΠΑΡ. Ι ΤΕΧΝ. ΠΕΡ. 01.09 ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ ΙΜΖ

06. ΠΑΡ.ΙV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 01.09_ΟΜ.1_ΟΙΚ. ΥΛΙΚΑ ΙΜΖ

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος